

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

2012. gada 05. janvārī

Nr. 8404 / 2012

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka minerālvates plāksnes tehniskajai izolācijai:

**FIREROCK**

ražots: rūpnīcā „Rockwool Polska Sp. z o.o.“:  
Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Polija;

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums		$\rho$	60 ÷ 150	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients	10° C temperatūrā	$\lambda_{D,10}$	0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirze		-	± 5	mm	LVS EN 823
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra:	alumīnija folijas pusē	T	+ 600	C°	-

Īpaši lietošanas noteikumi: plāksnes ir domātas kamīnu ieliktnu, kurtuvju siltumizolācijai temperatūrā līdz + 600°C, kā arī aizsargā blakus esošas konstrukcijas pret sakarsēšanu.

Atbilstības deklarēšanas pamats:

- Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 8404 A, kuru izdeva VĮ Celtniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
- Pārbaužu protokols Nr. 999, izdots VGTU Termoizolācijas institūta Termoizolācijas materiālu laboratorijas, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
- Uzliesmošanas klasificēšanas atskaite Nr. 114/07, izdota COBR Przemyslu Izolacji Budowlanej, notificēšanas Nr. 1486 (Katowice, Polija).
- Kvalitātes sistēmas sertifikāts Nr. FM 60531, izdots “British Standards Institution”, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Apvienotā Karaliste.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas vai līdz brīdim.

„ROCKWOOL“ SIA  
Tirdzniecības vadītājs

Māris Želvis

Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.