

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

2011.gada 12. decembris

Nr. 7161 E / 2011

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka armētas minerālvates mašas tehniskai izolācijai:

**WIRED MAT 105**

**ALU-WIRED MAT 105** (ar alumīnija folijas segumu)

ražotas: rūpnīcā „Rockwool A/S“:

Industrivej 9, DK – 6580 Vamdrup, Dānija;

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	kad biezums < 40 mm	$\rho$	110	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
	kad biezums ≥ 40 mm		95		
Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients	10° C temperatūrā	$\lambda_{D,10}$	0,036	W/(m·K)	LVS EN 12667
	50° C temperatūrā	$\lambda_{D,50}$	0,039		
	100° C temperatūrā	$\lambda_{D,100}$	0,046		
	150° C temperatūrā	$\lambda_{D,150}$	0,054		
	200° C temperatūrā	$\lambda_{D,200}$	0,064		
	250° C temperatūrā	$\lambda_{D,250}$	0,075		
	300° C temperatūrā	$\lambda_{D,300}$	0,087		
Biezuma novirzes	kad biezums < 64 mm	-	-2/+5	mm	LST EN 823
	kad biezums ≥ 64 mm		-5/+2	%	
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra:	akmens vates pusē	T	+ 750	C°	-
	alumīnija folijas pusē		+ 250		

Īpaši lietošanas noteikumi: armētas mašas ir domātas rezervuāru, katlu, krāšņu, dūmeņu, tehnoloģisko cauruļvadu, siltumtīklu izolācijai īpaši augstā temperatūrā līdz + 750°C.

Atbilstības deklarēšanas pamats:

- Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 7161 E, kuru izdeva VĮ Celtniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
- Pārbaužu protokoli Nr. 145 SŠF/07 un Nr. 146 SŠF/07, kuru izdeva KTU Arhitektūras un būvniecības institūta Celtniecības siltumfizikas laboratorijas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kauņa, Lietuva.
- Uzliesmošanas klasifikācijas atskaite Nr. KL(S) -18/2004, izdota Ugunsgrēku pētījumu centrā, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Viļņā, Lietuva.
- Pārbaužu un vērtējumu protokoli Nr. PEM-08-1697 un Nr. PEM-08-1698, izdoti European Fire & Conductivity Laboratory, DK - 2640 Hedehusene, Dānijā.
- Kvalitātes sistēmas sertifikāts Nr. DNKFR190395A, kuru izdeva „Bureau Veritas Certification Denmark A/S“ Oldenborggade 1B, DK-700 Fredericia, Dānija.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas vai līdz brīdim.

„ROCKWOOL“ SIA  
Tirdzniecības vadītājs



Māris Želvis

*Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.*