

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

2012. gada 05. janvārī

Nr. 8568 / 2012

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka minerālvates vertikāli orientētas šķiedras rullis tehniskai izolācijai:

**KLIMAFIX** (no vienas puses pārklāts ar alumīnija foliju, no otras – ar pašlīmējošu pārklājumu)

ražots: rūpnīcā „Rockwool Polska Sp. z o.o.“:  
Kwiatowa 14, PL-66131 Cigacice, Polija;

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums		$\rho$	~ 36	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients	10 °C temperatūrā	$\lambda_{D,10}$	0,042	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirze		-	± 2	mm	LVS EN 823
Ugunsdrošības klasifikācija:		Eiropklase	A2-s1, d0	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra:	pašlīmējošā pārklājuma pusē	T	+ 50	C°	-

Īpaši lietošanas noteikumi: rullis ir domāts cauruļu, rezervuāru, ventilācijas kanālu, siltumtīklu, gaisa kanālu siltumizolācijai temperatūrā līdz +50° C (pašlīmējošā pārklājuma pusē)

Atbilstības deklarēšanas pamats:

1. Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 8568 B, kuru izdeva VĮ Celtniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
2. Pārbaūžu protokols Nr. 1061, izdots VGTU Termoizolācijas institūta Termoizolācijas materiālu laboratorijas, Linkmenų g. 28, LT-08217 Viļņa, Lietuva.
3. Uzliesmošanas klasificēšanas atskaite Nr. 57/06, izdota COBR Przemyslu Izolacji Budowlanej, notificēšanas Nr. 1486 (Katowice, Polija).
4. Kvalitātes sistēmas sertifikāts Nr. FM 60531, izdots “British Standards Institution”, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Apvienotā Karaliste.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas vai līdz brīdim.

„ROCKWOOL“ SIA  
Tirdzniecības vadītājs

Māris Želvis

*Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.*