



Tulkojums no angļu valodas

Nosūtīts pa e-pastu:

“Rockwool A/S”
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusena
Dānija

03.03.2011.
137-br-171
ASE

Luisam Nergārda k-gam
[*Luis Nørgaard*]

1 lapa no 1
Pielikumi:

Par produkta “Alu Wired Mat 85” sertifikāciju

God. Nergārda k-gs,

uzņēmums “Dancert” ir pozitīvi novērtējis produktu – akmens vates ruļļpaklāju “Alu Wired Mat 85” – un konstatējis, ka tas atbilst EN 13162 standartam.

Novērtēts saskaņā ar uzņēmumam “Dancert” 2011. gada 4. februārī iesniegto informāciju un dokumentiem.

Nākamajā precizētajā produktu sarakstā, kurš tiks pievienots pie sertifikāta, produkts “Alu Wired Mat 85” būs iekļauts šādi:

Sertifikāts Nr. 1073-CPD-137 un 004-SDG-5-137:

Produkta nosaukums	“Alu Wired Mat 85”
Biezums	40–120
Siltumvadītspēja	0,035
Piešķirtais kods	MW-EN13162-T2-WS
Ugunsizturības klase	A1

Ja Jums rastos jautājumi vai piezīmes, lūdzam nevilcinoties vērsties pie mums.

Ar cieņu
“Dancert” vārdā
(skenēts paraksts)
/paraksts – nesalasāms/

Anderss Elbeks [*Anders Elbek*]
Tiešais tālruna numurs +45 7220 1146

/uzņēmuma rekvizīti dāņu valodā/